



2020年清远市重点污染源（污水处理企业）废水监测结果（共10家）

序号	企业名称	名录类别	行业类别	执行标准名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	超标倍数	备注	是否有评价限值	
1	佛冈桑德水务有限公司	水环境	污水处理及其再生利用	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	排放口(DW001)	五日生化需氧量	2020-06-17	<0.5	20	mg/L	否			是	
						总锌		0.0186	1.0	mg/L	否			是	
						总铜		<0.00008	0.5	mg/L	否			是	
						色度		2	30	倍	否			是	
						阴离子表面活性剂(LAS)		<0.05	1	mg/L	否			是	
						六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否			是	
						总砷		<0.0003	0.1	mg/L	否			是	
						总镉		<0.00005	0.01	mg/L	否			是	
						氨氮(NH3-N)		<0.025	8;15	mg/L	否			是	
						总铅		<0.00009	0.1	mg/L	否			是	
						粪大肠菌群数		300	10000	个/L	否			是	
						石油类		<0.06	3	mg/L	否			是	
						pH值		7.43	6-9	无量纲	否			是	
						总汞		<0.00004	0.001	mg/L	否			是	
						总磷(以P计)		0.01	1	mg/L	否			是	
						总铬		0.00116	0.1	mg/L	否			是	
						总氮(以N计)		1.06	20	mg/L	否			是	
						动植物油		<0.06	3	mg/L	否			是	
				广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)		化学需氧量		<4	40	mg/L	否			是	
				城镇污水处理厂污染物排放标准[国		悬浮物		7	20	mg/L	否			是	

序号	企业名称	名录类别	行业类别	执行标准名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	超标倍数	备注	是否有评价限值
2	连南瑶族自治县广业环保有限公司	水环境	污水处理及其再生利用	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002)	排放口(DW001)	总镉	2020-05-20	<0.00005	0.01	mg/L	否			是
						石油类		<0.06	3	mg/L	否			是
						动植物油		<0.06	3	mg/L	否			是
						氨氮(NH ₃ -N)		1.50	8;15	mg/L	否			是
						总汞		<0.00004	0.001	mg/L	否			是
						色度		2	30	倍	否			是
						六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否			是
						总锌		0.0138	1.0	mg/L	否			是
						阴离子表面活性剂(LAS)		<0.05	1	mg/L	否			是
						总砷		0.0016	0.1	mg/L	否			是
						粪大肠菌群数		130	10000	个/L	否			是
						pH值		7.22	6-9	无量纲	否			是
						总铅		0.00084	0.1	mg/L	否			是
						悬浮物		12	20	mg/L	否			是
						总铬		0.00112	0.1	mg/L	否			是
						总铜		0.00131	0.5	mg/L	否			是
						总氮(以N计)		3.08	20	mg/L	否			是
						总磷(以P计)		0.12	1	mg/L	否			是
						五日生化需氧量		1.4	20	mg/L	否			是
				广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)		化学需氧量		8	40	mg/L	否			是

序号	企业名称	名录类别	行业类别	执行标准名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	超标倍数	备注	是否有评价限值
3	清远市清新区广业环保有限公司（太平污水处理厂）	水环境	污水处理及其再生利用	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	排放口(DW001)	总镉	2020-06-04	<0.00005	0.01	mg/L	否			是
						石油类		<0.06	3	mg/L	否			是
						动植物油		<0.06	3	mg/L	否			是
						氨氮(NH ₃ -N)		<0.025	8;15	mg/L	否			是
						总汞		<0.00004	0.001	mg/L	否			是
						色度		2	30	倍	否			是
						六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否			是
						总锌		0.0593	1.0	mg/L	否			是
						阴离子表面活性剂(LAS)		<0.05	1	mg/L	否			是
						总砷		0.0008	0.1	mg/L	否			是
						粪大肠菌群数		<10	10000	个/L	否			是
						pH值		6.73	6-9	无量纲	否			是
						总铅		<0.00009	0.1	mg/L	否			是
						悬浮物		8	20	mg/L	否			是
						总铬		0.00120	0.1	mg/L	否			是
						总铜		0.00102	0.5	mg/L	否			是
						总氮(以N计)		3.53	20	mg/L	否			是
						总磷(以P计)		0.08	1	mg/L	否			是
						五日生化需氧量		0.6	20	mg/L	否			是
				广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)		化学需氧量		9	40	mg/L	否			是

序号	企业名称	名录类别	行业类别	执行标准名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	超标倍数	备注	是否有评价限值
4	英德市广业环保有限公司（西城污水处理厂）	水环境	污水处理及其再生利用	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	排放口(DW001)	总镉	2020-06-09	<0.00005	0.01	mg/L	否			是
						石油类		<0.06	3	mg/L	否			是
						动植物油		<0.06	3	mg/L	否			是
						氨氮（NH3-N）		0.198	8;15	mg/L	否			是
						总汞		<0.00004	0.001	mg/L	否			是
						色度		4	30	倍	否			是
						六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否			是
						总锌		0.00572	1.0	mg/L	否			是
						阴离子表面活性剂（LAS）		0.06	1	mg/L	否			是
						总砷		0.0028	0.1	mg/L	否			是
						粪大肠菌群数		<10	10000	个/L	否			是
						pH值		6.84	6-9	无量纲	否			是
						总铅		<0.00009	0.1	mg/L	否			是
						悬浮物		8	20	mg/L	否			是
						总铬		0.00229	0.1	mg/L	否			是
						总铜		0.00082	0.5	mg/L	否			是
						总氮（以N计）		7.29	20	mg/L	否			是
						总磷（以P计）		0.53	1.5	mg/L	否			是
						五日生化需氧量		1.6	20	mg/L	否			是
				广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)		化学需氧量		9	40	mg/L	否			是

序号	企业名称	名录类别	行业类别	执行标准名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	超标倍数	备注	是否有评价限值
5	清远市清新区广业环保科技有限公司禾云污水处理厂	水环境	污水处理及其再生利用	广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)	排放口(DW001)	化学需氧量	2020-06-04	11	40	mg/L	否			是
				城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)		总镉		<0.00005	0.01	mg/L	否			是
						石油类		<0.06	3	mg/L	否			是
						动植物油		<0.06	3	mg/L	否			是
						氨氮（NH3-N）		0.039	8;15	mg/L	否			是
						总汞		<0.00004	0.001	mg/L	否			是
						色度		2	30	倍	否			是
						六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否			是
						总锌		0.00130	1.0	mg/L	否			是
						阴离子表面活性剂（LAS）		<0.05	1	mg/L	否			是
						总砷		0.0004	0.1	mg/L	否			是
						粪大肠菌群数		200	10000	个/L	否			是
						pH值		8.10	6-9	无量纲	否			是
						总铅		<0.00009	0.1	mg/L	否			是
						悬浮物		7	20	mg/L	否			是
						总铬		0.00033	0.1	mg/L	否			是
						总铜		0.00010	0.5	mg/L	否			是
						总氮（以N计）		1.68	20	mg/L	否			是
						总磷（以P计）		0.08	1	mg/L	否			是
						五日生化需氧量		1.0	20	mg/L	否			是

序号	企业名称	名录类别	行业类别	执行标准名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	超标倍数	备注	是否有评价限值
6	广东荣天环保发展有限公司（告星污水处理厂）	水环境	污水处理及其再生利用	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	排放口(DW001)	总铬	2020-06-08	0.00122	0.1	mg/L	否			是
						总汞		<0.00004	0.001	mg/L	否			是
						六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否			是
						动植物油		<0.06	3	mg/L	否			是
						总砷		0.0061	0.1	mg/L	否			是
						总铜		0.00203	0.5	mg/L	否			是
				广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)		化学需氧量		17	40	mg/L	否			是
				城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)		总氮（以N计）		2.76	20	mg/L	否			是
						总磷（以P计）		0.65	1	mg/L	否			是
						总锌		0.0191	1.0	mg/L	否			是
						五日生化需氧量		2.3	20	mg/L	否			是
						氨氮（NH3-N）		0.036	8;15	mg/L	否			是
						总铅		<0.00009	0.1	mg/L	否			是
						悬浮物		15	20	mg/L	否			是
						阴离子表面活性剂（LAS）		<0.05	1	mg/L	否			是
						粪大肠菌群数		300	10000	个/L	否			是
						pH值		7.18	6-9	无量纲	否			是
						总镉		0.00007	0.01	mg/L	否			是
						石油类		0.07	3	mg/L	否			是
						色度		8	30	倍	否			是

序号	企业名称	名录类别	行业类别	执行标准名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	超标倍数	备注	是否有评价限值
7	清远顺恒环保水务有限公司（东城污水处理厂）	水环境	污水处理及其再生利用	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB	排放口(DW001)	总 锌	2020-05-18	0.00954	1.0	mg/L	否			是
				广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)		化学需氧量		11	40	mg/L	否			是
				城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002)		五日生化需氧量		<0.5	10	mg/L	否			是
						pH值		7.09	6-9	无量纲	否			是
						总 汞		<0.00004	0.001	mg/L	否			是
						总 镉		<0.00005	0.01	mg/L	否			是
						总 氮（以N计）		4.08	15	mg/L	否			是
						动植物油		<0.06	1	mg/L	否			是
						总 铬		0.00151	0.1	mg/L	否			是
						氨氮（NH3-N）		<0.025	5:8	mg/L	否			是
						阴离子表面活性剂（LAS）		0.07	0.5	mg/L	否			是
						总 磷（以P计）		0.14	0.5	mg/L	否			是
						六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否			是
						总 铜		0.00056	0.5	mg/L	否			是
						石油类		<0.06	1	mg/L	否			是
						悬浮物		7	10	mg/L	否			是
						总 铅		0.00132	0.1	mg/L	否			是
						总 砷		0.003	0.1	mg/L	否			是
						色 度		2	30	倍	否			是
						粪大肠菌群数		600	1000	CFU/L	否			是

序号	企业名称	名录类别	行业类别	执行标准名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	超标倍数	备注	是否有评价限值
8	连山壮族瑶族自治县广业环保有限公司	水环境	污水处理及其再生利用	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002)	排放口(DW001)	石油类	2020-05-12	<0.06	3	mg/L	否			是
						总氮（以N计）		6.34	20	mg/L	否			是
						六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否			是
						pH值		7.62	6-9	无量纲	否			是
						总铅		0.00068	0.1	mg/L	否			是
						总砷		0.0012	0.1	mg/L	否			是
						总磷（以P计）		0.40	1	mg/L	否			是
						总铜		0.00080	0.5	mg/L	否			是
						色度		2	30	倍	否			是
						总镉		<0.00005	0.01	mg/L	否			是
				五日生化需氧量		1.2		20	mg/L	否			是	
				化学需氧量		9		40	mg/L	否			是	
				氨氮（NH3-N）		0.909		8;15	mg/L	否			是	
				总汞		<0.00004		0.001	mg/L	否			是	
				动植物油		<0.06		3	mg/L	否			是	
				悬浮物		8		20	mg/L	否			是	
				阴离子表面活性剂（LAS）		0.08		1	mg/L	否			是	
				总铬		0.00152		0.1	mg/L	否			是	
				总锌		0.00272		1.0	mg/L	否			是	
				粪大肠菌群数		900		10000	个/L	否			是	

序号	企业名称	名录类别	行业类别	执行标准名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	超标倍数	备注	是否有评价限值
9	英德市广业环保有限公司（东华污水处理厂）	水环境	污水处理及其再生利用	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	排放口(DW001)	总镉	2020-06-08	<0.05	0.01	mg/L	否			是
						石油类		0.06	3	mg/L	否			是
						动植物油		0.14	3	mg/L	否			是
						氨氮 (NH3-N)		<0.025	8;15	mg/L	否			是
						总汞		<0.00004	0.001	mg/L	否			是
						色度		4	30	倍	否			是
						六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否			是
						总锌		0.00825	1.0	mg/L	否			是
						阴离子表面活性剂 (LAS)		<0.05	1	mg/L	否			是
						总砷		0.0022	0.1	mg/L	否			是
						粪大肠菌群数		1200	10000	个/L	否			是
						pH值		7.04	6-9	无量纲	否			是
						总铅		0.00102	0.1	mg/L	否			是
						悬浮物		12	20	mg/L	否			是
						总铬		0.00171	0.1	mg/L	否			是
						总铜		0.00129	0.5	mg/L	否			是
						总氮（以N计）		2.42	20	mg/L	否			是
						总磷（以P计）		0.41	1	mg/L	否			是
						五日生化需氧量		2.2	20	mg/L	否			是
				广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)		化学需氧量		13	40	mg/L	否			是

序号	企业名称	名录类别	行业类别	执行标准名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	超标倍数	备注	是否有评价限值
10	英德市广业环保有限公司（大站污水处理厂）	水环境	污水处理及其再生利用	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	排放口(DW001)	总镉	2020-06-09	<0.00005	0.01	mg/L	否			是
						石油类		<0.06	3	mg/L	否			是
						动植物油		0.11	3	mg/L	否			是
						氨氮（NH3-N）		0.036	8;15	mg/L	否			是
						总汞		<0.00004	0.001	mg/L	否			是
						色度		2	30	倍	否			是
						六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否			是
						总锌		0.0140	1.0	mg/L	否			是
						阴离子表面活性剂（LAS）		<0.05	1	mg/L	否			是
						总砷		0.0013	0.1	mg/L	否			是
						粪大肠菌群数		200	10000	个/L	否			是
						pH值		7.58	6-9	无量纲	否			是
						总铅		<0.00009	0.1	mg/L	否			是
						悬浮物		7	20	mg/L	否			是
						总铬		0.00128	0.1	mg/L	否			是
						总铜		0.00117	0.5	mg/L	否			是
						总氮（以N计）		6.58	20	mg/L	否			是
						总磷（以P计）		0.50	1	mg/L	否			是
						五日生化需氧量		<0.5	20	mg/L	否			是
				广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)		化学需氧量		4	40	mg/L	否			是
注：若监测值低于检测限，填报“<检测限”。														



2020年清远市重点污染源（污水处理企业）废气监测结果（共2家）

序号	企业名称	名录类别	行业类别	执行标准名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	超标倍数	备注
1	连南瑶族自治县广业环保科技有限公司	水环境	污水处理及其再生利用	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002)	厂界北	硫化氢	2020-05-20	<0.001	0.06	mg/m ³	否		
					厂界北	氨		0.04	1.5	mg/m ³	否		
					厂界南一	硫化氢		<0.001	0.06	mg/m ³	否		
					厂界南一	氨		0.06	1.5	mg/m ³	否		
					厂界南二	硫化氢		<0.001	0.06	mg/m ³	否		
					厂界南二	氨		0.10	1.5	mg/m ³	否		
					厂界南三	硫化氢		<0.001	0.06	mg/m ³	否		
					厂界南三	氨		0.03	1.5	mg/m ³	否		
2	清远顺恒环保水务有限公司（东城污水处理厂）	水环境	污水处理及其再生利用	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002)	厂界东南	硫化氢	2020-04-01	<0.001	0.06	mg/m ³	否		
					厂界东南	氨		0.05	1.5	mg/m ³	否		
					厂界北一	硫化氢		<0.001	0.06	mg/m ³	否		
					厂界北一	氨		0.03	1.5	mg/m ³	否		
					厂界西	氨		0.01	1.5	mg/m ³	否		
					厂界西	硫化氢		<0.001	0.06	mg/m ³	否		
					厂界北二	硫化氢		<0.001	0.06	mg/m ³	否		
					厂界北二	氨		0.02	1.5	mg/m ³	否		



序号	企业名称	名录类别	行业类别	执行标准名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	超标倍数	备注
3	连山壮族瑶族自治县广业环保有限公司	水环境	污水处理及其再生利用	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002)	厂界西二	硫化氢	2020-05-12	<0.001	0.06	mg/m ³	否		
					厂界西二	氨		0.05	1.5	mg/m ³	否		
					厂界西一	氨		0.14	1.5	mg/m ³	否		
					厂界西一	硫化氢		<0.001	0.06	mg/m ³	否		
					厂界西三	氨		0.17	1.5	mg/m ³	否		
					厂界西三	硫化氢		<0.001	0.06	mg/m ³	否		
					厂界东	氨		0.06	1.5	mg/m ³	否		
					厂界东	硫化氢		<0.001	0.06	mg/m ³	否		
注：若监测值低于检测限，填报“<检测限”。													



2020年清远市重点污染源（污水处理企业）噪声监测结果（共10家）

序号	企业名称	名录类别	行业类别	执行标准名称	监测点	监测项目	监测日期	声源	风速 (m/s)	昼间监测值	标准限值	单位	是否超标	超标倍数	备注
1	佛冈桑德水务有限公司	水环境	污水处理及其再生利用	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)	厂界东	工业企业厂界环境噪声	2020-06-17	机械、交通	1.7	53.1	65	dB (A)	否		
					厂界西二	工业企业厂界环境噪声		机械	1.7	51.7	65	dB (A)	否		
					厂界北	工业企业厂界环境噪声		机械	1.7	52.5	65	dB (A)	否		
					厂界西一	工业企业厂界环境噪声		机械	1.7	51.2	65	dB (A)	否		
2	连南瑶族自治县广业环保有限公司	水环境	污水处理及其再生利用	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008)	厂界南	工业企业厂界环境噪声	2020-05-20	机械、交通	1.2	55.6	60	dB (A)	否		
					厂界西	工业企业厂界环境噪声		机械	1.2	56	60	dB (A)	否		
					厂界东	工业企业厂界环境噪声		机械	1.2	53.4	60	dB (A)	否		
					厂界北	工业企业厂界环境噪声		机械	1.2	56.3	60	dB (A)	否		
3	清远市清新区广业环保有限公司（太平污水处理厂）	水环境	污水处理及其再生利用	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)	厂界东	工业企业厂界环境噪声	2020-06-04	机械	1.4	50.8	60	dB (A)	否		
					厂界北	工业企业厂界环境噪声		机械、交通	1.4	51.1	60	dB (A)	否		
					厂界南	工业企业厂界环境噪声		机械	1.4	51.5	60	dB (A)	否		
					厂界西	工业企业厂界环境噪声		机械	1.4	51.5	60	dB (A)	否		
4	英德市广业环保有限公司（西城污水处理厂）	水环境	污水处理及其再生利用	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)	厂界南	工业企业厂界环境噪声	2020-06-09	机械	1.4	54.1	60	dB (A)	否		
					厂界北	工业企业厂界环境噪声		机械	1.4	55.1	60	dB (A)	否		
					厂界东	工业企业厂界环境噪声		机械	1.4	55.3	60	dB (A)	否		
					厂界西	工业企业厂界环境噪声		机械	1.4	54.6	60	dB (A)	否		
5	清远市清新区广业环保有限公司禾云污水处理厂	水环境	污水处理及其再生利用	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)	厂界东	工业企业厂界环境噪声	2020-06-04	机械、交通	1.5	56.2	60	dB (A)	否		
					厂界西	工业企业厂界环境噪声		机械	1.5	54.1	60	dB (A)	否		
					厂界南	工业企业厂界环境噪声		机械	1.5	56.2	60	dB (A)	否		
					厂界北	工业企业厂界环境噪声		机械	1.5	53.7	60	dB (A)	否		

序号	企业名称	名录类别	行业类别	执行标准名称	监测点	监测项目	监测日期	声源	风速 (m/s)	昼间监测值	标准限值	单位	是否超标	超标倍数	备注
6	广东荣天环保发展有限公司(告星污水处理厂)	水环境	污水处理及其再生利用	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)	厂界北	工业企业厂界环境噪声	2020-06-08	机械	1.2	51	60;50	dB (A)	否		
					厂界南	工业企业厂界环境噪声		机械	1.2	51.7	60;50	dB (A)	否		
					厂界东	工业企业厂界环境噪声		机械	1.2	50.8	60;50	dB (A)	否		
					厂界西	工业企业厂界环境噪声		机械	1.2	51.7	60;50	dB (A)	否		
7	清远顺恒环保水务有限公司(东城污水处理厂)	水环境	污水处理及其再生利用	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008)	厂界东	工业企业厂界环境噪声	2020-04-01	机械	0.9	56.1	60	dB (A)	否		
					厂界西	工业企业厂界环境噪声		机械	0.9	52.4	60	dB (A)	否		
					厂界北	工业企业厂界环境噪声		机械、交通	0.9	58.5	60	dB (A)	否		
					厂界南	工业企业厂界环境噪声		机械	0.9	52.7	60	dB (A)	否		
8	连山壮族瑶族自治县广业环保有限公司	水环境	污水处理及其再生利用	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008)	厂界北	工业企业厂界环境噪声	2020-05-12	机械、交通	1.5	53.9	60	dB (A)	否		
					厂界东	工业企业厂界环境噪声		机械	1.5	53.9	60	dB (A)	否		
					厂界南	工业企业厂界环境噪声		机械	1.5	54.1	60	dB (A)	否		
					厂界西	工业企业厂界环境噪声		机械	1.5	54.5	60	dB (A)	否		
9	英德市广业环保有限公司(东华污水处理厂)	水环境	污水处理及其再生利用	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)	厂界南	工业企业厂界环境噪声	2020-06-08	机械	1.8	54.6	60	dB (A)	否		
					厂界东	工业企业厂界环境噪声		机械	1.8	58.2	60	dB (A)	否		
					厂界西	工业企业厂界环境噪声		机械	1.8	54.6	60	dB (A)	否		
					厂界北	工业企业厂界环境噪声		机械	1.8	54.2	60	dB (A)	否		
10	英德市广业环保有限公司(大站污水处理厂)	水环境	污水处理及其再生利用	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)	厂界南	工业企业厂界环境噪声	2020-06-09	机械	1.4	54.4	60	dB (A)	否		
					厂界西	工业企业厂界环境噪声		机械	1.4	55.5	60	dB (A)	否		
					厂界东	工业企业厂界环境噪声		机械、交通	1.4	54.3	60	dB (A)	否		
					厂界北	工业企业厂界环境噪声		机械、交通	1.4	56.9	60	dB (A)	否		