



2021年重点污染源（重金属企业3家）废水监测结果

序号	企业名称	污染源类别	行业类别	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注	是否有评价限值
1	英德市明智五金制品有限公司	重金属企业	金属表面处理及热处理加工	广东省电镀水污染物排放标准[地标](DB44/1597-2015)	表2 新建项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量,非珠三角	综合废水处理站排放口(DW001)	总氮(以N计)	2021-08-11	2.48	20	mg/L	否		是
							化学需氧量		8	80	mg/L	否		是
							总磷(以P计)		0.01	1.0	mg/L	否		是
							总氰化物		<0.004	0.2	mg/L	否		是
							总铬		<0.03	0.5	mg/L	否		是
							总铜		0.010	0.5	mg/L	否		是
							氟化物		<0.006	10	mg/L	否		是
							六价铬		<0.004	0.1	mg/L	否		是
							pH值		7.59	6-9	无量纲	否		是
							总锌		0.007	1.0	mg/L	否		是
							石油类		0.09	2.0	mg/L	否		是
							总镍		<0.02	0.5	mg/L	否		是
							氨氮(NH3-N)		1.02	15	mg/L	否		是
			金属表面处理及热处理加工	广东省电镀水污染物排放标准[地标](DB44/1597-2015)	表2 新建项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量,非珠三角	含镍废水车间排放口(DW002)	总镍	2021-08-11	0.11	0.5	mg/L	否		是
			金属表面处理及热处理加工	广东省电镀水污染物排放标准[地标](DB44/1597-2015)	表2 新建项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量,非珠三角	含铬废水车间排放口(DW003)	总铬	2021-08-11	0.25	0.5	mg/L	否		是
							六价铬		0.231	0.1	mg/L	是		是
2	英德市超明五金制品有限公司	重金属企业	金属表面处理及热处理加工	广东省电镀水污染物排放标准[地标](DB44/1597-2015)	表2 新建项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量,非珠三角	综合废水排放口(DW001)	氨氮(NH3-N)	2021-08-11	1.02	15	mg/L	否		是
							总铬		<0.03	0.5	mg/L	否		是
							六价铬		<0.004	0.1	mg/L	否		是
							总镍		<0.02	0.5	mg/L	否		是
							化学需氧量		8	80	mg/L	否		是
							石油类		0.09	2.0	mg/L	否		是
							氟化物		<0.006	10	mg/L	否		是
							总铜		0.010	0.5	mg/L	否		是
							总锌		0.007	1.0	mg/L	否		是
							pH值		7.59	6-9	无量纲	否		是
							总氮(以N计)		2.48	20	mg/L	否		是
							总磷(以P计)		0.01	1.0	mg/L	否		是
							总氰化物		<0.004	0.2	mg/L	否		是
			金属表面处理及热处理加工	广东省电镀水污染物排放标准[地标](DB44/1597-2015)	表2 新建项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量,非珠三角	含镍废水车间排放口(DW002)	总镍	2021-08-11	0.11	0.5	mg/L	否		是
			金属表面处理及热处理加工	广东省电镀水污染物排放标准[地标](DB44/1597-2015)	表2 新建项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量,非珠三角	含铬废水车间排放口(DW003)	总铬	2021-08-11	0.25	0.5	mg/L	否		是
							六价铬		0.231	0.1	mg/L	是		是
3	英德市嘉骏五金制品有限公司	重金属企业	金属表面处理及热处理加工	广东省电镀水污染物排放标准[地标](DB44/1597-2015)	表2 新建项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量,非珠三角	含铬废水车间排放口(DW003)	总铬	2021-08-11	0.25	0.5	mg/L	否		是
							六价铬		0.231	0.1	mg/L	是		是
			金属表面处理及热处理加工	广东省电镀水污染物排放标准[地标](DB44/1597-2015)	表2 新建项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量,非珠三角	综合废水排放口(DW001)	氨氮(NH3-N)	2021-08-11	1.02	15	mg/L	否		是
							总氮(以N计)		2.48	20	mg/L	否		是
							化学需氧量		8	80	mg/L	否		是
							总磷(以P计)		0.01	1.0	mg/L	否		是
							总氰化物		<0.004	0.2	mg/L	否		是
							总铬		<0.03	0.5	mg/L	否		是
							总铜		0.010	0.5	mg/L	否		是
							氟化物		<0.006	10	mg/L	否		是
							六价铬		<0.004	0.1	mg/L	否		是
							pH值		7.59	6-9	无量纲	否		是
							总锌		0.007	1.0	mg/L	否		是
							石油类		0.09	2.0	mg/L	否		是
							总镍		<0.02	0.5	mg/L	否		是
			金属表面处理及热处理加工	广东省电镀水污染物排放标准[地标](DB44/1597-2015)	表2 新建项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量,非珠三角	含镍废水车间排放口(DW002)	总镍	2021-08-11	0.11	0.5	mg/L	否		是

注：若监测值低于检出限，填报“<检出限”；（2）监测结果是否超标，以生态环境主管部门核定的执行标准为准。