

2017年第三季度清远市国家重点监控企业（废气企业）监督性监测结果（第二批3家）

序号	行政区	企业名称	污染源类型	执行标准名称	执行标准条件名称	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物排放浓度(mg/m ³)	标准限值(mg/m ³)	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
1	清新县	森叶(清新)纸业有限公司	废气国控企业	火电厂大气污染物排放标准	/燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003年12月31日前建成投产或通过建设项目环境影响评价报告书审批的火力发电锅炉)	130T锅炉废气排放口	2017-8-14	汞及化合物	0.000036	0.03	mg/m ³	是		
								林格曼黑度	<1	1	级	是		
								烟尘	1	30	mg/m ³	是		
								二氧化硫	61	200	mg/m ³	是		
								氮氧化物	138	200	mg/m ³	是		
2	英德市	英德海螺水泥有限责任公司	废气国控企业	广东省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》	/最高允许排放浓度和排放量(BtE)/2010年11月1日前建立/2014年1月1日起执行标准/水泥制造/水泥窑及窑磨一体机a/排放浓度(mg/Nm ³)	A线窑尾处理后	2017-8-29	二氧化硫	80	100	mg/m ³	是		
								颗粒物	20	30	mg/m ³	是		
				氟化物	<0.06	3		mg/m ³	是					
				氮氧化物	265	400		mg/m ³	是					
				广东省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》	/最高允许排放浓度和排放量(BtE)/2010年11月1日前建立/2014年1月1日起执行标准/水泥制造/水泥窑及窑磨一体机a/排放浓度(mg/Nm ³)	B线窑尾处理后		颗粒物	1	30	mg/m ³	是		
				氟化物	<0.06			3	mg/m ³	是				
				广东省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》	/最高允许排放浓度和排放量(BtE)/2010年11月1日前建立/2014年1月1日起执行标准/水泥制造/水泥窑及窑磨一体机a/排放浓度(mg/Nm ³)	C线窑尾处理后		二氧化硫	70	100	mg/m ³	是		
				氮氧化物	196			400	mg/m ³	是				
				广东省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》	/最高允许排放浓度和排放量(BtE)/2010年11月1日前建立/2014年1月1日起执行标准/水泥制造/水泥窑及窑磨一体机a/排放浓度(mg/Nm ³)	D线窑尾处理后		二氧化硫	69	100	mg/m ³	是		
				颗粒物	3			30	mg/m ³	是				
				广东省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》	/最高允许排放浓度和排放量(BtE)/2010年11月1日前建立/2014年1月1日起执行标准/水泥制造/水泥窑及窑磨一体机a/排放浓度(mg/Nm ³)	D线窑尾处理后		氟化物	<0.06	3	mg/m ³	是		
				氮氧化物	204			400	mg/m ³	是				
广东省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》	/最高允许排放浓度和排放量(BtE)/2010年11月1日前建立/2014年1月1日起执行标准/水泥制造/水泥窑及窑磨一体机a/排放浓度(mg/Nm ³)	D线窑尾处理后	二氧化硫	29	100	mg/m ³	是							
颗粒物	8		30	mg/m ³	是									
广东省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》	/最高允许排放浓度和排放量(BtE)/2010年11月1日前建立/2014年1月1日起执行标准/水泥制造/水泥窑及窑磨一体机a/排放浓度(mg/Nm ³)	D线窑尾处理后	氟化物	<0.06	3	mg/m ³	是							
氮氧化物	250		400	mg/m ³	是									
3	英德市	英德市龙山水泥有限责任公司	废气国控企业	广东省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》	/最高允许排放浓度和排放量(BtE)/2010年11月1日前建立/2014年1月1日起执行标准/水泥制造/水泥窑及窑磨一体机a/排放浓度(mg/Nm ³)	1#窑尾	2017-8-31	二氧化硫	89	100	mg/m ³	是		
								颗粒物	4	30	mg/m ³	是		
				氟化物	<0.06	3		mg/m ³	是					
				广东省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》	/最高允许排放浓度和排放量(BtE)/2010年11月1日前建立/2014年1月1日起执行标准/水泥制造/水泥窑及窑磨一体机a/排放浓度(mg/Nm ³)	2#窑尾		氮氧化物	231	400	mg/m ³	是		
				广东省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》	/最高允许排放浓度和排放量(BtE)/2010年11月1日前建立/2014年1月1日起执行标准/水泥制造/水泥窑及窑磨一体机a/排放浓度(mg/Nm ³)			二氧化硫	80	100	mg/m ³	是		
				广东省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》	/最高允许排放浓度和排放量(BtE)/2010年11月1日前建立/2014年1月1日起执行标准/水泥制造/水泥窑及窑磨一体机a/排放浓度(mg/Nm ³)	2#窑尾		颗粒物	7	30	mg/m ³	是		
				广东省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》	/最高允许排放浓度和排放量(BtE)/2010年11月1日前建立/2014年1月1日起执行标准/水泥制造/水泥窑及窑磨一体机a/排放浓度(mg/Nm ³)			氟化物	<0.06	3	mg/m ³	是		
广东省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》	/最高允许排放浓度和排放量(BtE)/2010年11月1日前建立/2014年1月1日起执行标准/水泥制造/水泥窑及窑磨一体机a/排放浓度(mg/Nm ³)	2#窑尾	氮氧化物	192	400	mg/m ³	是							
广东省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》	/最高允许排放浓度和排放量(BtE)/2010年11月1日前建立/2014年1月1日起执行标准/水泥制造/水泥窑及窑磨一体机a/排放浓度(mg/Nm ³)		3#窑尾	停产未监测	-	-	-	-	-					

制表: 陈燕梅

审核:

签发:

日期: 2017年9月14日

