

2025年第二季度清远市（含各县、市、区）在建工程安全防护用品和建筑材料质量抽检结果

类别 \ 情况	抽检组数	其中				备注
		抽检合格组数	抽检合格率	抽检不合格组数	需要复检组数	
热轧带肋钢筋	123	116	94.31%	1	6	
蒸压加气混凝土砌块	38	14	36.84%	24	0	
普通混凝土用砂	28	27	96.43%	1	0	
安全网	22	16	72.73%	6	0	
建筑地基基础混凝土芯样抗压强度	10	10	100.00%	0	0	
通用硅酸盐水泥	9	9	100.00%	0	0	
建筑材料及制品燃烧性能 *	7	5	71.43%	2	0	
粉煤灰	6	4	66.67%	0	2	
钢管脚手架扣件	6	4	66.67%	2	0	
建筑排水用硬聚氯乙烯管件	5	5	100.00%	0	0	
绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料	5	4	80.00%	0	1	
电线电缆燃烧性能 *	4	4	100.00%	0	0	
电线电缆 (JB/T8734.2-2016)	3	2	66.67%	1	0	
建筑地基基础岩石芯样抗压强度	3	2	66.67%	1	0	
建筑排水用硬聚氯乙烯管材	3	3	100.00%	0	0	
普通混凝土用碎石或卵石	3	3	100.00%	0	0	
饰面砖粘结强度	3	3	100.00%	0	0	
混凝土外加剂	2	2	100.00%	0	0	
冷热水用聚丙烯管材	2	2	100.00%	0	0	
自粘聚合物改性沥青防水卷材	2	1	50.00%	0	1	
安全帽	1	1	100.00%	0	0	
弹性体改性沥青防水卷材	1	0	0.00%	1	0	
低压流体输送用焊接钢管	1	1	100.00%	0	0	
电线电缆 (GB/T5023.3-2008)	1	1	100.00%	0	0	
电线电缆 (JB/T 10491-2022)	1	1	100.00%	0	0	
钢渣硅酸盐水泥	1	0	0.00%	1	0	
混凝土抗压	1	1	100.00%	0	0	
混凝土路面砖	1	1	100.00%	0	0	
聚合物水泥防水涂料	1	0	0.00%	0	1	
湿铺防水卷材	1	0	0.00%	1	0	

陶瓷砖	1	1	100.00%	0	0	
支护锚杆与土钉试验*	1	1	100.00%	0	0	
合计	296	244	82.43%	41	11	

注：数据来源于建设工程检测监管服务平台。